



รหัสครูพันธุ์ วบท.นม

ชื่อครูพันธุ์ ชุดครูพันธุ์ปฏิบัติการทางด้านการบริการโรงแรม (ห้องพัก)

6. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU**6.1 รายละเอียดทั่วไป**

เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU

จำนวน 1 เครื่อง ต่อห้อง ใช้กับไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 220 โวลต์ เฟส 380 โวลต์ มีรีโมทแบบไร้สาย/สาย

6.2 รายละเอียดทางเทคนิค**6.2.1 เครื่องระบายความร้อน****6.2.1.1** ตัวถังของเครื่องประกอบด้วยแผ่นเหล็กหนาผ่านกรรมวิธีเคลือบกันสนิมเรียบร้อย
ทันทานคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี หรือแบบลูกสูบ หรือแบบสโครล ใช้กับระบบ
ไฟฟ้า 220V,50Hz 1 เฟส**6.2.1.2** อุปกรณ์ควบคุมเครื่องระบายความร้อนจะต้องประกอบด้วยรีโมท คอปายเตอร์
โพเทนเชียลรีเลย์สตาร์ท คอปายเตอร์ แมกเนติก คอนแทรกเตอร์ และไหม
เมอร์ เป็นอย่างน้อย**6.2.1.3** มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนเป็นแบบหล่อเส้นสาร**6.2.2 เครื่องส่งความเย็น****6.2.2.1** สามารถติดตั้งได้ในแบบติดผนัง**6.2.2.2** สามารถปรับทิศทางลมได้ 4 ทิศทาง**6.2.2.3** สามารถควบคุมความเร็วลมได้ 3 ระดับ**6.2.2.4** ชุดควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมความเร็วรอบพัดลม แยกติดตั้งอิสระจากเครื่องแบบชนิด
มีสายแบบดิจิตอล**6.2.3 รายละเอียดอื่นๆ****6.2.3.1** ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**6.2.3.2** มีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี**6.2.3.3** มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 1 ชุด**6.2.3.4** ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้อง พร้อมทั้งทำการทดสอบการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศ.....
(นางสาวอภิสรา ยิ่งเจริญ)
ประธานกรรมการ.....
(นายวรพงษ์ พรหมคำ)
กรรมการ.....
(นางสาวจุฬารัตน์ ภักดิ์ศรีแพง)
กรรมการและเลขานุการ